




J U D E Ţ U L
S I B I U



Consiliul Judeţean Sibiu

Str. G-ral Magheru nr.14

Tel.: +40 269 217 733

550185 Sibiu, România

Fax: +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro

e-mail: judet@cjsibiu.ro

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iordan Nicola

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie Staţie oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014, analizând referatul nr. 17271/05.12.2014 al Serviciului Patrimoniu şi Investiţii prin care se propune aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie Staţie de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu,

în temeiul art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; a art. 1 lit. c şi art. 2 alin. 2 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, a HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice,

în conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit. b coroborat cu alin. 3 lit. f, art. 97 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Proiectare şi execuţie Staţie de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, documentaţie întocmită de SC Consiliere Financiară MB SRL Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Haşegului bl. 1, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu sub nr. 16501/20.11.2014, prevăzută în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Se aprobă Devizul General Centralizator pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie Staţie de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, deviz întocmit de SC Consiliere Financiară MB SRL Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Haşegului bl. 1, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu sub nr. 16502/20.11.2014, prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție Stație de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu după cum urmează:

Indicatorii tehnici:

		Existent	Propus
- Suprafața construită	=	160,00 mp	160,00 mp
- Suprafața desfășurată	=	160,00 mp	160,00 mp
- Suprafața utilă	=	128,17 mp	127,82 mp

Nr crt	Denumire încăperi	Suprafața utilă existentă
1	Cameră compresoare	28,35 mp
2	Hol	6,15 mp
3	Cameră personal	7,87 mp
4	Sală pompare	26,29 mp
5	Rampă oxigen	32,22 mp
6	Depozit tuburi goale	12,83 mp
7	Cameră comandă	12,53 mp
8	Baie	1,93 mp
Total arie utilă		128,17 mp

Nr crt	Denumire încăperi	Suprafața utilă propusă
1	Cameră compresoare	28,35 mp
2	Hol	6,15 mp
3	Cameră personal	5,17 mp
4	Baie	2,35 mp
5	Sală pompare	26,29 mp
6	Rampă oxigen	32,22 mp
7	Umplere butelii ambulanță	12,83 mp
8	Cameră comandă	12,53 mp
9	Grup sanitar	1,93 mp
Total arie utilă		127,82 mp


Indicatorii economici: - conform devizului general prevăzut la anexa nr. 2

Valoarea totală = 2.948,41 mii lei (inclusiv TVA)
 din care
 C+M = 1.022,40 mii lei (inclusiv TVA)

Art. 4(1) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.


(2) Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate și se publică în Monitorul Oficial al Județului Sibiu, prin grija Secretarului Județului Sibiu.

**INIȚIATOR,
VICEPREȘEDINTE
Ioan Banciu**





J U D E Ţ U L
S I B I U



Consiliul Judeţean Sibiu

Str. G-ral Magheru nr.14

Tel.: +40 269 217 733

550185 Sibiu, România

Fax: +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro

e-mail: judec@cj Sibiu.ro

SERVICIUL PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII
Nr. 17271/05.12.2014

Aprobat
PREŞEDINTE,
Ioan Cindrea

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie Staţie oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu prin adresa nr. 24582/05.12.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu sub nr. 17240/05.12.2014 solicită aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie Staţie de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, pentru care s-a întocmit conform HG 28/2008 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI).

Documentaţia a fost comandată de către Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, şi a fost executată în urma procedurii de achiziţie publică de către SC Sfera Con SRL Sibiu.

Tema documentaţiei a constat în proiectarea şi execuţia staţiei de oxigen din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu. Execuţia referindu-se la suplimentarea şi extinderea echipamentului existent şi echiparea rampei de încărcare a staţiei de producere a oxigenului medical, refacerea reţelelor exterioare acolo unde sunt necesare. Astfel spus reabilitarea clădirii staţiei existente, înlocuirea utilajelor de producere a oxigenului medical, reabilitarea instalaţiilor aferente staţiei de oxigen şi realizarea în cadrul staţiei de oxigen a unei staţii de încărcare a buteliilor de oxigen mici cu care sunt dotate ambulanţele.

Oxigenul medical este esenţial în spitale şi clinici pentru resuscitare, chirurgie şi pentru diverse tratamente.

Clădirea staţiei de oxigen din cadrul spitalului, precum şi instalaţiile tehnologice de fluide medicale au fost realizate în anul 1985, utilajele fiind constant reabilite şi înlocuite. Alimentarea cu gaze medicale din prezent nu se face în cantitate şi puritate suficiente pentru întreg ansamblul spitalicesc. Deficienţele constructive ale staţiei de oxigen constau în:

- staţia nu este prevăzută cu instalaţie de climatizare;
- compresoarele şi generatoarele de oxigen existente au un nivel de zgomot ridicat şi produc vibraţii care afectează celelalte aparate sensibile;

În prezent echipamentele care asigură alimentarea cu oxigen medical, aer comprimat şi vacuum secţiilor medicale existente în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu sunt închiriate 100%, valoarea chiriei fiind foarte mare.

Pentru realizarea obiectivului de investiţii „Proiectare şi execuţie Staţie de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, propunem aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii prevăzută în anexa nr. 1, a devizului general prevăzut la anexa nr. 2 şi a indicatorilor tehnico-economici.

Lucrările de construcții și instalații necesare pentru reabilitarea stației de oxigen și a stației de compresoare sunt:

- refacerea finisajelor interioare și exterioare și eventuala extindere a spațiilor;
- refacerea învelitorii;
- sistem de izolare/protecție fonică a clădirii;
- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie metalică nouă rezistentă la foc;
- înlocuirea ușilor cu uși metalice rezistente la foc;
- refacerea rampei pentru încărcare-descărcare butelii;
- refacerea instalațiilor electrice de iluminat, prize și putere;
- instalarea unui sistem de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- refacerea instalației de împământare și a instalației de protecție împotriva descărcărilor atmosferice;
- refacerea instalațiilor sanitare și termice;
- realizarea unei instalații de climatizare sau ventilare-climatizare;
- înlocuirea utilajelor existente cu utilaje noi, redimensionate, cu suplimentarea capacității de oxigen, de ultimă generație;
- montarea unui gup electrogen pentru stația de oxigen;
- montarea unui gup electrogen pentru stația de compresoare;
- înlocuirea rețelei de distribuție oxigen existentă;
- înlocuirea rețelei de distribuție aer comprimat;
- extindere construcție dacă este cazul;

Echipamentele tehnologice și funcționale necesare stației de oxigen este de 1.375.014 lei fără TVA, respectiv 1.705.017 lei cu TVA.

Sistem pentru producerea oxigenului	1 sistem
Sistem pentru producerea aer condiționat	1 sistem
Unitate internă VRF-VRV	1 sistem
Unitate internă VRF-VRV	4 buc
Panou automatizare	1 buc
Echipament de control și semnalizare	1 buc
Detector de fum optic	1 buc
Buton de semnalizare manuală de interior	8 buc
Sirenă interioară	4 buc
Sirenă exterioară	2 buc

-

Indicatorii tehnici:

		Existent	Propus
- Suprafața construită	=	160,00 mp	160,00 mp
- Suprafața desfășurată	=	160,00 mp	160,00 mp
- Suprafața utilă	=	128,17 mp	127,82 mp

Nr crt	Denumire încăperi	Suprafața utilă existentă
1	Cameră compresoare	28,35 mp
2	Hol	6,15 mp
3	Cameră personal	7,87 mp
4	Sală pompare	26,29 mp
5	Rampă oxigen	32,22 mp
6	Depozit tuburi goale	12,83 mp
7	Cameră comandă	12,53 mp
8	Baie	1,93 mp
Total arie utilă		128,17 mp

Nr crt	Denumire încăperi	Suprafața utilă propusă
1	Cameră compresoare	28,35 mp
2	Hol	6,15 mp
3	Cameră personal	5,17 mp
4	Baie	2,35 mp
5	Sală pompare	26,29 mp
6	Rampă oxigen	32,22 mp
7	Umplere butelii ambulanță	12,83 mp
8	Cameră comandă	12,53 mp
9	Grup sanitar	1,93 mp
Total arie utilă		127,82 mp



Indicatorii economici: - conform devizului general prevăzut la anexa nr. 2

Valoarea totală = 2.948,41 mii lei (inclusiv TVA)

din care

C+M = 1.022,40 mii lei (inclusiv TVA)

Urmare celor prezentate mai sus vă supunem spre dezbateri și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice ai obiectivului de investiții „Proiectare și execuție Stație de oxigen” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Nr. crt.	FUNCȚIA	Numele și prenumele	Semnătura
1.	VICEPREȘEDINTE	Ioan Banciu	
2.	DIRECTOR EXECUTIV	Ovidiu Fărcaș	
3.	ÎNTOCMIT	Anda Crețu	