



Plan Etaj

Temperaturile interioare de calcul conform SR 1907—1/2-97 sunt:  
 Birou  $t_i = + 20^\circ \text{C}$   
 Arhive cu personal  $t_i = + 18^\circ \text{C}$   
 Arhive, depozite de carti  $t_i = + 10^\circ \text{C}$

Legenda

	Conductă apă rece
	Conductă apă caldă
	Radiator

S.C. EURO ING S.R.L. Sibiu, Str. Progresului Nr. 46 J32/1374/03; Tel:0730 094339		  	Scara 1:100	LUCRARI DE REPARATII, REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL (PAVILION IV) INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA	Pr. Nr. 726/2017
Proiectat Desenat Verificat	Mărginean R. Anghelus G.		Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr. 6 Jud. Sibiu Plan Etaj	Pl. Faza I03 D.A.L.I.	